Журнал контроля качества воды ООО "Северо-Запад Инжиниринг"

Результаты лабораторных исследований определения показателей состава и свойств проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений г. п. Кузьмоловский (выход с ВОС) январь 2023 г.

№ п/п	Показатели, единицы измерений	январь / ДНИ МЕСЯЦА																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Запах (20˚С), балл	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
2	Запах (60˚С), балл	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
3	Вкус, привкус, балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Цветность, град цвет-ти	8,2	10,1	5,8	6,7	6,7	7,1	5,4	7,1	7,3	< 5	< 5	< 5	< 5	8,6	5,4	< 5	< 5	6,0	5,6	5,8	6,0	5,6	< 5	5,8	5,6	< 5	5,2	6,0	5,4	5,4	5,8
5	Мутность, мг/дм³	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
6	Водор.показ., pH, ед.pH	6,3	6,1	6,4	6,2	6,1	6,0	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2	6,3	6,3	6,2	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,4	6,3	6,2	6,2	6,4	6,2	6,2	6,3
7	Перманганатная окисляемость, мгО/дм³	2,38	2,70	1,88	2,26	1,98	2,34	2,22	2,18	2,26	2,48	2,08	2,59	1,96	2,59	2,43	2,44	2,16	2,12	2,14	2,36	2,33	2,49	2,57	2,41	2,45	2,27	2,22	2,10	2,12	1,94	2,02
8	Алюминий, мг/дм3	0,066	0,067	0,09	0,11	0,12	0,12	0,081	0,11	0,071	0,075	0,062	0,070	< 0,04	0,044	0,071	0,052	< 0,04	< 0,04	< 0,04	0,045	0,083	0,067	< 0,04	0,056	0,062	0,07	0,051	0,068	0,10	0,084	0,049
9	Ост. хлор связанный (среднесуточное значение), мг/дм³	1,02	0,94	0,96	1,00	1,00	0,96	0,98	0,92	0,97	0,98	0,96	0,95	1,02	0,99	0,93	0,95	0,90	0,83	0,81	0,86	0,94	0,93	0,97	1,00	0,94	0,90	0,91	0,91	0,93	0,91	0,88
10	Железо общее, мг/дм³																	0,11								0,14						
11	Жесткость, ˚Ж																	0,78														
12	Нефтепродукты, мг/дм³																	0														
13	АПАВ, мг/дм³																	< 0,015														
14	Сухой остаток, мг/дм³																	81														
15	ОМЧ, КОЕ/мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ОКБ, КОЕ/100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
17	E.coli, КОЕ/100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
18	Энтерококки, КОЕ/100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
19	Колифаги, БОЕ/100 мл											не обн						не обн							не обн							
20	Споры сульфитр. клостридий, КОЕ/20 мл																	не обн														
21	Цисты и ооцисты патогенных простейших, экз/25 дм³																	не обн														
22	Яйца и личинки гельминтов, экз/25 дм³																	не обн														

Данные по протоколам ИЛЦ филиала ФБУЗ "Ц Г и Э в городе Санкт-Петербурге и Лен. области" во Всеволожском и Кировском районах выделены (**Ж**)