

Журнал контроля качества воды ООО "Северо-Запад Инжиниринг"

Результаты лабораторных исследований определения показателей состава и свойств проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений г. Всеволожск (выход с ВОС) октябрь 2020 г.

№ п/п	Показатели, единицы измерений	Октябрь / ДНИ МЕСЯЦА																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Запах (20°С), балл	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0		
2	Запах (60°С), балл	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1		
3	Вкус, балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Железо общее, мг/дм3					0,06						0,14										0,12								0,18				
5	Цветность, град цвет-ти	12,6	11,4	11,9	11,1	12,9	11,3	11,5	11,1	11,7	11,1	11,5	12,2	10,8	10,9	12,1	10,9	11,3	10,3	11,5	11,3	11,7	12,2	13,4	11,0	11,6	11,4	12,6	10,8	12,8	11,5	13,0		
6	Мутность,мг/дм3,ЕМФ	< 0,6	< 0,6	< 0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6		
7	Водор.показ., рН, ед.рН	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,6	6,7	6,8	6,7	6,6	6,7	6,9	6,7	6,7	6,8	6,7	6,6	6,6	6,6	6,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6		
8	Окисляемость, мгО/дм3	4,62	4,30	4,38	4,34	4,40	4,22	4,18	4,10	4,31	4,31	4,39	4,39	4,04	4,26	4,39	4,14	4,20	4,18	4,59	4,14	3,95	4,90	4,75	4,35	4,42	4,46	4,46	4,18	4,27	4,41	4,42		
9	Щелочность, ммоль/дм3	0,34	0,34	0,31	0,31	0,34	0,35	0,34	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,33	0,35	0,34	0,34	0,36	0,35	0,34	0,35	0,33	0,34	0,34	0,35	0,32	0,33	0,33	0,34	0,34		
10	Алюминий, мг/дм3	0,17	0,15	0,15	0,14	0,15	0,18	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,15	0,16	0,14	0,14	0,16	0,17	0,12	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,15	0,16	0,14	0,13	0,15	0,14	0,14		
11	Остаточный хлор,мг/дм3	0,32	0,34	0,37	0,40	0,39	0,39	0,40	0,42	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40	0,35	0,36	0,43	0,39	0,43	0,42	0,42	0,34	0,34	0,39	0,40	0,39	0,44	0,31	0,36	0,35	0,36	0,32		
12	Аммиак, мг/дм3					0,16						0,20									0,22						0,31							
13	Нитраты, мг/дм3					0,68						0,90									0,98						1,37							
14	Нитриты, мг/дм3					0,003						0,011								0,003							<0,003							
15	Жесткость, °Ж																						0,66											
16	Нефтепродукты, мг/дм3																						0,047											
17	Хлориды, мг/дм3																							13,1										
18	Сульфаты, мг/дм3	13,0																																
19	АПАВ, мг/дм3																																	
20	Сухой остаток, мг/дм3																																	
21	Фенолы, мг/дм3													0,0029																				
22	ОМЧ, КОЕ/1 см3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ОКБ, КОЕ/100 см3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
24	ТКБ, КОЕ/100 мл	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
25	Колифаги,БОЕ/100см3							не обнар																										
26	Споры сульфитр. клостридий,КОЕ/20см3													не обнар																				

Данные по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э во Всеволожском и Кировском районах" выделены (Ж)