

Журнал контроля качества воды ООО "Северо-Запад Инжиниринг"

Результаты лабораторных исследований определения показателей состава  
и свойств проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений г. Всеволожск (выход с ВОС)  
январь 2022 г.

№ п/п	Показатели, единицы измерений	Январь / Дни месяца																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Запах (20°С), балл	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	
2	Запах (60°С), балл	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1		
3	Вкус, привкус, балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Цветность, град. цветности	14,0	11,2	14,0	12,9	12,7	12,0	13,5	12,9	12,5	12,3	13,3	12,9	11,8	12,9	13,3	13,1	13,1	12,0	12,3	12,7	11,8	12,0	12,5	12,9	12,3	11,0	14,0	10,8	12,7	12,5	13,5		
5	Мутность, мг/дм³	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6			
6	Водородный показатель, ед.рН	6,6	6,5	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,5	6,6	6,5	6,6	6,6	6,7	6,6	6,7	6,6	6,6	6,7	6,6	6,5	6,5	6,7	6,5	6,6	6,6	6,6		
7	Перманганатная окисляемость, мгО/дм³	4,57	4,06	4,08	4,36	4,46	4,16	4,18	4,29	4,10	4,42	4,50	4,52	4,18	4,34	4,14	4,40	4,34	4,08	4,18	4,25	4,25	4,14	4,33	4,27	4,25	3,94	4,10	4,14	4,61	4,25	4,70		
8	Щелочность общая, ммоль/дм³	0,27	0,24	0,26	0,22	0,23	0,23	0,23	0,20	0,26	0,25	0,25	0,26	0,37	0,37	0,37	0,38	0,35	0,36	0,36	0,37	0,35	0,37	0,27	0,38	0,34	0,35	0,35	0,38	0,34	0,37	0,35		
9	Алюминий, мг/дм³	0,11	0,11	0,08	0,072	0,08	0,09	0,085	0,066	0,10	0,09	0,068	0,09	0,08	0,09	0,07	0,10	0,09	0,09	0,072	0,09	0,08	0,10	0,085	0,10	0,09	0,10	0,066	0,10	0,09	0,08	0,10		
10	Остаточный хлор (средне-суточное значение), мг/дм³	0,44	0,40	0,40	0,36	0,38	0,38	0,37	0,36	0,39	0,43	0,41	0,37	0,40	0,43	0,34	0,33	0,40	0,44	0,36	0,34	0,34	0,40	0,37	0,36	0,37	0,38	0,33	0,32	0,38	0,35	0,36		
11	Железо общее, мг/дм³																																	
12	Жесткость, °Ж																																	
13	Нефтепродукты, мг/дм³																																	
14	АПАВ, мг/дм³																																	
15	Сухой остаток, мг/дм³																																	
16	Углерод общий органический, мг/дм³ (*)																																	
17	ОМЧ, КОЕ/1 см³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ОКБ, КОЕ/100 см³	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
19	ТКБ, КОЕ/100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
20	E.coli, КОЕ/100 мл																																	
21	Энтерококки, КОЕ/100 мл																																	
22	Колифаги, БОЕ/100см³																																	

Данные по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э во Всеволожском и Кировском районах" выделены (Ж)

Данные по протоколам ООО "Лаборатория" выделены (\*)