

Журнал контроля качества воды ООО "Северо-Запад Инжиниринг"

Результаты лабораторных исследований определения показателей состава  
и свойств проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений г. п. Кузьмоловский (выход с ВОС)  
апрель 2023 г.

№ п/п	Показатели, единицы измерений	АПРЕЛЬ / ДНИ МЕСЯЦА																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Запах (20°С), балл	1	1	2	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
2	Запах (60°С), балл	1	2	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	
3	Вкус, привкус, балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Цветность, град цвет-ти	7,5	< 5	< 5	5,8	6,0	6,0	5,4	6,0	6,4	5,2	6,0	5,4	5,6	5,4	5,8	6,2	< 5	5,6	5,6	6,0	6,0	6,4	6,2	5,6	5,8	6,0	5,4	5,2	5,8	5,8	
5	Мутность, мг/дм³	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	
6	Водор.показ., рН, ед.рН	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2	6,3	6,2	6,2	6,1	6,2	6,2	6,3	6,2	6,1	6,1	6,1	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,4	6,4	6,2	
7	Перманганатная окисляемость, мгО/дм³	2,52	2,30	2,34	2,50	2,67	2,59	2,57	2,59	2,56	2,24	2,00	2,12	1,96	1,88	1,88	1,92	1,80	1,92	1,84	1,86	1,78	2,10	1,90	1,94	1,86	1,76	1,90	1,92	1,92	2,00	
8	Алюминий, мг/дм³	0,083	0,11	0,084	0,080	0,09	0,067	0,054	0,075	0,085	0,10	0,069	0,070	0,060	0,09	0,041	0,073	< 0,04	0,044	0,042	0,049	< 0,04	0,10	< 0,04	0,070	0,073	0,052	0,048	0,073	0,076	0,068	
9	Ост. хлор связанный (среднесуточное значение), мг/дм³	0,90	0,92	0,90	0,88	0,91	0,86	0,88	0,79	0,80	0,86	0,87	0,84	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,82	0,77	0,80	0,76	0,81	0,85	0,86	0,90	0,91	0,88	0,89	0,83	0,86	
10	Железо общее, мг/дм³										0,09																					
11	Жесткость, °Ж										0,68																					
12	Нефтепродукты, мг/дм³										< 0,04																					
13	АПВ, мг/дм³										< 0,015																					
14	Сухой остаток, мг/дм³										78																					
15	ОМЧ, в мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	ОКБ, в 100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
17	Е. coli, в 100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
18	Энтерококки, в 100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
19	Колифаги, в 100 мл				не обн						не обн								не обн								0					
20	Споры сульфитр. клостридий, в 20 мл										не обн																					
21	Цисты патогенных кишечных простейших (ооцисты)										не обн																					
22	Цисты патогенных кишечных простейших(цисты лямблий), в										не обн																					
23	Яйца гельминтов, в 50 л										не обн																					
24	РНК астровирусов				не обн						не обн								не обн								не обн					
25	РНК норовируса				не обн						не обн								не обн								не обн					
26	РНК ротавируса				не обн						не обн								не обн								не обн					
27	Антиген вируса гепатита А				не обн						не обн								не обн								не обн					

Данные по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах" выделены (Ж)

Данные по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области" выделены (К)

Данные по протоколам ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области" выделены (Ж)