Журнал контроля качества воды ООО "Северо-Запад Инжиниринг"

Результаты лабораторных исследований определения показателей состава и свойств проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений г. Всеволожск (выход с ВОС) декабрь 2023 г.

№ п/п	Показатели, единицы измерений	декабрь / Дни месяца																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Запах (20˚С), балл	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	Запах (60˚С), балл	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Вкус, привкус, балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Цветность, град. цветности	14,4	16	17	18	17	20,0	18,0	17,0	18,0	21,0	17,0	16,0	16,0	17,0	16,0	17,0	18,0	20,0	18	16	16,0	17	16	19	18	19	18	19,0	18,0	20	18
5	Мутность, мг/дм³	0,84	0,89	0,63	1,05	0,74	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	0,63	<0,6	0,63	<0,6	0,68	0,74	0,79	0,63	0,95	<0,6	0,63	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6	0,74
6	Водородный показатель, ед.рН	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,6	6,7	6,8	6,6	6,6	6,5	6,7	6,7	6,6	6,7	6,8	6,7	6,6	6,6	6,7	6,6	6,6
7	Перманганатная окисляемость, мгО/дм³	4,34	4,38	4,58	4,70	4,80	4,94	4,66	4,58	4,54	4,46	4,82	4,70	4,79	4,75	4,92	5,00	4,79	5,12	4,99	4,75	4,56	4,87	4,91	4,95	5,07	4,95	4,83	5,03	5,31	5,19	5,33
8	Щелочность общая, ммоль/дм³	0,33	0,32	0,34	0,34	0,35	0,38	0,37	0,37	0,35	0,39	0,38	0,35	0,37	0,38	0,38	0,36	0,38	0,39	0,36	0,36	0,38	0,36	0,38	0,37	0,36	0,39	0,37	0,37	0,40	0,39	0,38
9	Алюминий, мг/дм³	0,140	0,19	0,13	0,140	0,16	0,13	0,110	0,100	0,110	0,110	0,13	0,087	0,090	0,100	0,140	0,10	0,130	0,12	0,120	0,12	0,13	0,17	0,110	0,15	0,190	0,14	0,14	0,14	0,19	0,20	0,21
10	Аммиак и ионы аммония, мг/дм³	0,29		0,29	0,29	0,26	0,25	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,33	0,36	0,31	0,35	0,35	0,40	0,35	0,41	0,36	0,39	0,32	0,35	0,35	0,47	0,36	0,48	0,37		0,39	0,38
11	Остаточный хлор (средне-суточное значение), мг/дм³	0,95	0,91	0,89	0,86	1,04	1,06	0,98	0,98	0,88	0,88	0,86	0,86	0,86	0,84	0,85	0,92	0,88	0,88	0,84	0,88	0,88	0,90	0,93	0,85	0,77	0,90	0,83	0,82	0,48	0,38	0,34
12	Железо общее, мг/дм3	0,17																														
13	Жесткость, ˚Ж	0,74																														
14	Нефтепродукты, мг/дм3	<0,04																														
15	АПАВ, мг/дм3	0,018																														
16	Сухой остаток, мг/дм3	76																														
17	Углерод общий органический, мг/дм3														2,8																	
18	ОМЧ, КОЕ/мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ОКБ, КОЕ/100 мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
20	E.coli, КОЕ/100 мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Энтерококки, КОЕ/100 мл	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
22	Колифаги,БОЕ/100 мл					0							0							0							0					
23	Споры сульфитр. клостридий,КОЕ/20 мл					не обн.																										
24	Яйца гельминтов					не обн.																										
25	Цисты лямблий					не обн.																										
26	Ооцисты криптоспоридий					не обн.																										

Данные по протоколам ИЛЦ филиала ФБУЗ "Ц Г и Э в городе Санкт-Петербурге и Лен. Области" во Всеволожском и Кировском районах выделены (Ж)
Данные по протоколам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Лен. области" выделены (К)