

**Результаты лабораторных исследований определения показателей состава  
и свойств проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных сооружений г. Всеволожск (выход с ВОС)  
апрель 2024 г.**

№ п/п	Показатели, единицы измерений	Апрель / Дни месяца																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Запах (20°С), балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Запах (60°С), балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Вкус, привкус, балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Цветность, град. цветности	108	52	101	104	43	91	94	99	73	76	58	87	54	82	85	93	97	102	54	85	96	95	106	97	84	94	75	64	82	92		
5	Мутность (по каолину), мг/дм³	0,18	0,23	0,18	0,18	<0,1	0,29	0,34	0,18	0,23	0,29	0,51	0,34	0,40	0,48	0,67	0,29	0,18	0,34	0,40	0,23	0,23	0,34	1,14	0,18	0,73	0,23	0,56	0,59	0,34	0,23		
6	Водородный показатель, ед.рН	6,6	6,4	6,6	6,6	6,3	6,6	6,6	6,5	6,4	6,5	6,4	6,4	6,5	6,4	6,6	6,5	6,5	6,5	6,4	6,6	6,6	6,5	6,4	6,5	6,4	6,5	6,7	6,7	6,6	6,6		
7	Перманганатная окисляемость, мгО/дм³	3,5	3,7	3,5	3,6	2,6	3,6	3,7	3,6	3,0	3,2	3,0	3,4	3,0	3,4	3,2	3,8	3,6	3,6	3,0	3,5	3,4	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	
8	Алюминий, мг/дм³	0,10	0,104	0,097	0,092	0,112	0,095	0,12	0,11	0,049	0,090	0,059	0,104	0,096	0,072	0,080	0,085	0,11	0,113	0,093	0,103	0,104	0,097	0,14	0,10	0,086	0,100	0,063	0,109	0,107	0,095		
9	Остаточный хлор (средне-суточное значение), мг/дм³	0,41	0,37	0,41	0,38	0,37	0,35	0,36	0,50	0,46	0,37	0,43	0,49	0,37	0,35	0,39	0,51	0,36	0,43	0,38	0,44	0,42	0,37	0,37	0,45	0,42	0,44	0,44	0,42	0,46	0,45		
10	Железо общее, мг/дм³										<0,05																						
11	Жесткость, °Ж										1,30																						
12	Нефтепродукты, мг/дм³										<0,005																						
13	АПАВ, мг/дм³										<0,025																						
14	Сухой остаток, мг/дм³										83																						
15	Углерод общий органический, мг/дм³ (*)																																
16	ОМЧ, КОЕ/мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	ОКБ, КОЕ/100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
18	Е.соф, КОЕ/100 мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Энтерококки, КОЕ/100 мл	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	
20	Колифаги, БОЕ/100 мл		0								не обн						не обн																
21	Споры сульфитр. клостридий, КОЕ/20 мл										не обн																						
22	Цисты кишечных патогенных простейших организмов в 50 дм³										не обн																						
23	Яйца и личинки гельминтов в 50 дм³										не обн																						
24	РНК астровирус		не обн								не обн						не обн									не обн							
25	РНК норовируса		не обн								не обн						не обн									не обн							
26	РНК ротавируса		не обн								не обн						не обн									не обн							
27	РНК вирус гепатита А		не обн								не обн						не обн									не обн							

Данные по протоколам ОЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области" выделены (\*)  
 Данные по протоколам ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э" в городе Санкт-Петербурге и Лен. области" во Всеволожском и Кировском районах выделены (Ж)  
 Данные по протоколам ОЛЦ Филиала №3 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области" выделены (К)